



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.577.П.018734.03.09 от 31.03.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Материал полимерный в рулонах, (мембрана) RubberGard EPDM Firestone

изготовленная в соответствии
**Декларация соответствия
Сертификат качества**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.5.1315-03 «(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

**Файерстоун Билдинг Продактс Компани (Firestone Building Products Company) США
Адрес: Индиана 46260 Индианаполис Вест 96 № 250 (USA IN 46260 Indianapolis West 96 th Street № 250)**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**Файерстоун Билдинг Продактс Компани (Firestone Building Products Company) США
Адрес: Индиана 46260 Индианаполис Вест 96 № 250 (USA IN 46260 Indianapolis West 96 th Street № 250)**

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Протокол испытаний № 3388 от 20.03.2009 г. ФГУ МО РФ 842 ИЛЦ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РВСН, аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03.;
Экспертное заключение № 19570- от 31.03.2009 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»**

№2379155

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах балл	2
Токсичность ‰	70-120
Формальдегид мг/л	0,05
Ацетальдегид мг/л	0,2
Этилацетат мг/л	0,2
Гексан мг/л	0,01
Ацетон мг/л	0,1
Спирт метиловый мг/л	3
Спирт бутиловый мг/л	0,5
Спирт изобутиловый мг/л	0,5
Стирол мг/л	0,1
Цинк мг/л	1
Свинец мг/л	0,01
Мышьяк мг/л	0,01

Область применения:
для кровли и гидроизоляции в жилых, общественных и
производственных зданиях и помещениях

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение,
основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

31.03.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

