

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-US.ПБ05.В.00142
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621178
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Firestone Building Products Company. Адрес: USA IN 46260 Indianapolis West 96 th Street 250 , Соединенные Штаты Америки. Телефон (317)575-7000, факс (317)575-7100.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Firestone Building Products Company. Адрес: USA IN 46260 Indianapolis West 96 th Street 250 , Соединенные Штаты Америки. Телефон (317)575-7000, факс (317)575-7100.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026.

ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Кровельный рулонный материал "Firestone UltraPly ТРО" (ТПО) толщиной 1,14 мм и 1,52мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

22 0000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4005 91

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) по ГОСТ 51032-97

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени- РП2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

"Электросерт", ССПБ.RU.ИН.061 от 23.03.2009

2. Акт оценки состояния производства №299-ОП от 21.07.2009г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт" ССПБ.RU.ПБ от 26.03.2009г.

1. Протокол испытаний №М00194-ТР от 04.08.2009 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполисерт" АНО по сертификации

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.08.2009 по 04.08.2012



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Е.О. Варлаков